

No: Dz2023100470



220020340170



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：海安安全技术有限公司

产品型号名称：HW-ZFJC-E3W-YN6500型集中电源集中控制型消防应急照明灯具

检 验 类 别：分 型 试 验

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: Dz2023100470

共 5 页第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	型号	HW-ZFJC-E3W-YN650C		
认证委托人	海湾安全技术有限公司	检验类别	分型试验		
生产者	苏州新诺照明科技有限公司	生产日期	2023 年 3 月		
生产企业	苏州新诺照明科技有限公司	抽 样 者	/		
抽样基数	/	抽样日期	/		
抽样地点	/	受理日期	2023 年 3 月 21 日		
样品数量	1 台	检验日期	自 2023 年 3 月 23 日 至 2023 年 4 月 23 日		
样品状态	完好				
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》				
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验				
检验结论	经检验，所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求，按照上述检验依据综合判定为合格。 (主型产品为 HW-ZFJC-E6W-YN651C 型集中电源集中控制型消防应急照明灯具)。 以下空白。  签发日期: 2023 年 4 月 25 日				
备注	报告中符号“/”表示无内容，“—”表示不适用于该产品。				

批准: 王学来

审核: 谢锦

编制: 邵锐


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

No: DZ 2023100470

共 5 页第 2 页

认证委托人	海湾安全技术有限公司		
通信地址	河北省秦皇岛开发区海虹大道80号		
联系电话	0335-8502453	传 真	0335-8502453

产品 照片



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告

№: Dz2023100470

共 5 页第 3 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急照明灯具
- 2) 型号: HW-ZFJ6-3WY1050
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 苏州新诺照明科技有限公司
- 5) 生产企业: 苏州新诺照明科技有限公司
- 6) 生产地址: 江苏省太仓市娄东街道常胜北路 58 号 3#楼二楼
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: 90min
- 10) 应急输出光通量: >50lm
- 11) 光源名称和参数: LED, DC3.0V-DC3.2V
- 12) 主电功耗: 3W
- 13) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 14) 警告用语: 无
- 15) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 光源: 类别: LED;
- 2) 应急控制方式: 集中控制型;
- 3) 应急供电形式: 集中电源型;
- 4) 工作方式: 非持续型;
- 5) 分型产品与主型产品差异: 主电功耗不同;
- 6) 与以下产品配接工作:
海湾安全技术有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述:

LED 光源

规格: DC3.0V-DC3.2V, 0.5W

型号: ER-10/55-60

生产者: 小耳科技(沈阳)股份有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司
产品型号：HW-ZFJC-E3W-YN650C

No: Dz2023100470

共 5 页第 4 页

序号	检 验 项 目	检 验 结 果	结 论	备 注
1	试验前检查	满足标准要求。 (外壳材料种类：塑料) (氧指数 ≥ 28)	合 格	/
2	基本功能试验	主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 374.7 放电 80min 后光通量 (lm)： 349.2 断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度 ($^{\circ}\text{C}$)： 28.2	合 格	/
3	充、放电试验	—	—	/
4	转换电压试验	—	—	/
5	充、放电耐久试验	—	—	/
6	接地电阻试验	—	—	/
7	耐压试验	满足标准要求。	合 格	/
8	低温试验	试验后，1#试样主电状态转入应急状态的光通量 (lm)： 362.2	合 格	/
9	外壳防护等级试验	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合 格	/

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：苏州新诺照明科技有限公司
产品型号：HW-ZFJC-E3W-YN650C

No: Dz2023100470
共 5 页第 5 页

序号	检 验 项 目	标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
10	表面耐磨性能试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。